

RS Vwgh 1993/10/12 93/05/0045

JUSLINE Entscheidung

© Veröffentlicht am 12.10.1993

Index

L37154 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Oberösterreich

L70704 Theater Veranstaltung Oberösterreich

L81704 Baulärm Umgebungslärm Oberösterreich

L82004 Bauordnung Oberösterreich

L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

Norm

BauO OÖ 1976 §23;

BauO OÖ 1976 §58a;

BauV OÖ 1985 §53 Abs6;

Rechtssatz

Der Umstand, daß ein Abwurfschacht in den jeweiligen Geschossen verschlossen ist, macht die Anordnung im Sinne von § 53 Abs 6 OÖ BauV 1985, den Deckendurchbruch des Schachtes in den Keller zum Schutz vor einem Brand brandbeständig abzumauern, nicht unzulässig.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1993:1993050045.X07

Im RIS seit

11.07.2001

Zuletzt aktualisiert am

06.08.2009

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, <http://www.vwgh.gv.at>